



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01924

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер

ССВЭ RU.M064.H.01924

Сертификат действителен до

30 апреля 2020 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ
удостоверяет соответствие
ПРОДУКЦИИ (наименование изделия,
тип, вид, марка и т.д.)

34 1470
Код ОКП
8537 20 9100
Код ТН ВЭД

Устройства комплектные распределительные серии MCset на Un.p 7,2 и 12 кВ, Iном. 630÷3150 А, Iо.ном. до 50 кА, с вакуумными (Evolis) или элегазовыми (LF) выключателями, изготавливаемые серийно по техническим условиям ТУ 3414-022-00153695-2000

требованиям нормативных документов:

ГОСТ 14693-90, климатическому исполнению УЗ по ГОСТ 15150-69

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и адресные данные)

Код ОКПО

ООО Завод "Калининградгазавтоматика"



236000, г. Калининград,
Гвардейский пр-т, 15

Товарный
знак



Документы о стабильности производства:

сертификат системы управления качеством по ISO 9001:2008,
ГОСТ ISO 9001-2011, СТО Газпром 9001-2012

Сертификат выдан на основании:

Наименование испытательной лаборатории	Протокол испытаний и дата	Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре
ИЦ высоковольтного электрооборудования ФГУП ВЭИ им. В.И.Ленина	Отчет № 001150-098-2015 от 24.04.2015 г	РОСС RU.0001.21MB07

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

СЕРТИФИКАТ выдан Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ
(наименование Органа, выдавшего сертификат и его адресные данные): 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 12

Президент

Ю. К. Розанов

Генеральный директор

В. П. Белотелов



ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

Дата регистрации

30 апреля 2015 г.