



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01926

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер

ССВЭ RU.M064.H.01926

Сертификат действителен до

20 мая 2020 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ
удостоверяет соответствие
ПРОДУКЦИИ (наименование изделия,
тип, вид, марка и т.д.)

34 1471
Код ОКП
8537 20 91 00
Код ТН ВЭД

Устройства комплектные распределительные серии Nexima на Уном 6 и 10 кВ, I ном до 2500 А, Iо.ном 25 и 31,5 кА с вакуумными выключателями Evolis, изготавливаемые серийно по техническим условиям ТУ 3414-032-00153695-2003.

требованиям нормативных документов:

ГОСТ 14693-90, климатическому исполнению УЗ по ГОСТ 15150

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и адресные данные)

Код ОКПО

ООО Завод "Калининградгазавтоматика"



236000, г. Калининград,
Гвардейский пр-т, 15

Товарный
знак



Документы о стабильности производства:

сертификат системы управления качеством по ISO 9001:2008,
ГОСТ ISO 9001-2011, СТО Газпром 9001-2012

Сертификат выдан на основании:

Наименование испытательной лаборатории	Протокол испытаний и дата	Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре
ИЦ высоковольтного электрооборудования ФГУП «ВЭИ» им. В.И. Ленина	Отчет № 001150-101-2015 от 19.05.2015 г	РОСС. RU.0001. 21MB07

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.


СЕРТИФИКАТ выдан Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ
(наименование Органа, выдавшего сертификат и его адресные данные): 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 12

Президент



Ю. К. Розанов

Генеральный директор



В. П. Белотелов



ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

Дата регистрации

20 мая 2015 г.