



**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ СТВ**

**Орган по сертификации взрывозащищенного,
рудничного и электрооборудования
общепромышленного назначения**

Аккредитован ФА
по техническому
регулированию и
метрологии
Рег. номер
РОСС RU.0001.11ГБ04

607190, г. Саров Нижегородской обл., а/я 640

Тел. (83130) 454-78, факс (83130) 455-30, E-mail: stv@stv.vniief.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС

В.В. Байрак
28.05.2015г.


РЕШЕНИЕ № СЗ.0069.4/15

Органа по сертификации взрывозащищенного, рудничного и электрооборудования общепромышленного назначения Центра сертификации «СТВ» о выдаче
ООО Завод «Калининградгазавтоматика»
на серийно выпускаемое электрооборудование
Узлы управления типа ЭПУУ-5, ЭПУУ-15
Сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011

В результате рассмотрения:

- заявки ООО Завод «Калининградгазавтоматика», ОГРН 1023900990783, юридический адрес: Россия, 236040, г. Калининград, Гвардейский пр., 15 телефон: (4012) 57-60-32, факс: (4012) 57-60-10, e-mail: zavod@kga.ru. на сертификацию электрооборудования Узлы управления типа ЭПУУ-5, ЭПУУ-15 код ТН ВЭД ТС: 9032 89 000 9 серийно выпускаемого изготовителем по ТУ51-03-32-86, ТУ4210-036-00153695-2006, на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»,
- результатов экспертизы технической документации на заявленное оборудование и испытаний серийного образца узла управления ЭПУУ-15-3, изложенных в протоколе испытаний № А0069.1.СТ/15 от 27.05.2015;
- результатов анализа состояния производства заявленного оборудования, изложенных в акте № СЗ.0069.4/15 от 28.05.2015,
- а также учитывая, что испытанный образец является типовым представителем заявленного оборудования (решение по заявке № СЗ.0069.1/15 от 08.05.2015, акт отбора № СЗ.0069.2/15 от 12.05.2015),

Орган по сертификации взрывозащищенного, рудничного и электрооборудования общепромышленного назначения Центра сертификации «СТВ» подтверждает соответствие заявленного оборудования относящихся к нему требованиям стандартов:

- ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования»;
 - ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка»,
- технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и принимает следующее РЕШЕНИЕ:

1 Выдать ООО Завод «Калининградгазавтоматика» на серийно выпускаемое электрооборудования Узлы управления типа ЭПУУ-5, ЭПУУ-15, код ТН ВЭД ТС: 9032 89 000 9 сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 сроком на 5 лет.

2 В сертификате соответствия на Узлы управления типа ЭПУУ-5, ЭПУУ-15 должно быть указано, что поставляемые потребителю образцы должны снабжаться маркировкой, содержащей:

- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- тип, заводской номер и год выпуска;
- маркировку взрывозащиты;
- аббревиатуру органа по сертификации (ЦС «СТВ») и номер сертификата;
- допустимый диапазон температуры окружающей среды в месте установки изделия.

На оборудовании должны быть нанесены специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011 и единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза, а также предупредительная надпись с текстом:

ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ

3 Для серийно выпускаемого оборудования Узлы управления типа ЭПУУ-5, ЭПУУ-15 установить инспекционный контроль с периодичностью:

- первая проверка – по истечении одного года с начала срока действия сертификата;
- последующие проверки - с периодичностью два года с момента предыдущей проверки путем испытаний образцов текущего производства со склада Завод «Калининградгазавтоматика» в объеме ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) в Испытательном центре промышленной продукции РФЯЦ-ВНИИЭФ, рег. номер РОСС RU.0001.21МЕ17.

4 Работы по инспекционному контролю проводят на основе отдельных договоров между ООО Завод «Калининградгазавтоматика» с одной стороны, и АНО Центр сертификации «СТВ» с другой стороны.



Кузнецов Олег Владимирович
(83130) 424-54